


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŻAGANIU



68-100 Żagań, ul. Szprotawska 45a
tel. (68) 477-66-00, fax (68) 477-66-00
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezagan/
e-mail: pssezagan@wsse.gorzow.pl
NIP: 924-16-37-703



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻAGANIU

NS-HK.903.123.2020

Żagań, dnia 21 grudnia 2020 roku

Gozdnicke Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
68-130 Gozdnica
ul. 3 Maja 6

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu na podstawie § 21 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w związku art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn.zm.) po zapoznaniu się wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 08.12.2020r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy z wodociągu publicznego w Gozdnicy zaopatrującego w wodę miejscowość : Miasto Gozdnica administrowanego przez Gozdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gozdnicy ul. 3 Maja 6.

- sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-1359/1360/2020 z dnia 11.12.2020r, NR OL-LBŚ-1359-1360/2020 z dnia 11.12.2020r, nr próbki wody OL-1359 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Stacji Uzdatniania Wody - Lotnisko w Gozdnicy,
 - sprawozdania z badań: NR OL-LMiP-1359/1360/2020 z dnia 11.12.2020r, NR OL-LBŚ-1359-1360/2020 z dnia 11.12.2020r, nr próbki wody OL-1360 pobranej z kurka czerpalnego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Wojska Polskiego 5 w Gozdnicy.
- stwierdza - przydatność wody do spożycia przez ludzi.

strona 1 z 2

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

UZASADNIENIE

Analiza próbek wody pobranych do badania laboratoryjnego w dniu 08.12.2020r w ramach nadzoru sanitarnego przez przedstawicieli PSSE w Żaganiu w zakresie monitoringu kontrolnego parametry grupy A z wodociągu publicznego w Gozdnicy wykazała, że jakość wody w badanym zakresie **odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz.2294).

Ocenę jakości wody z w/w urzędnia wodociągowego dostarczającego wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żaganiu wydał celem poinformowania konsumentów.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Żaganiu
Jacek Słepień

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań- NR OL-LMiP-1359/1360/2020 z dnia 11.12.2020r.
2. Sprawozdanie z badań- NR OL-LBŚ-1359-1360/2020 z dnia 11.12.2020r.

Do wiadomości :

1. Burmistrz Miasta Gozdnica
68-130 Gozdnica ul. Ceramików 2
2. A-a HK w/m



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Badań Środowiskowych

tel. /68/ 325-46-71 w.226
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LBŚ-1359-1360/2020
z dnia 11.12.2020**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:

1/1

PSSE 2020-12-11

^Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żaganiu	
^Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2020 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LBŚ.910.5.50.2020
Informacje dotyczące pobierania próbek	^Δ Data pobrania próbki: 08.12.2020
	^Δ Numer protokołu pobrania: Zag-HK-124/20
	^Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu – A. Bergiel, E. Górniak
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	^Δ Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Wodociąg publiczny w Gozdnicy -wydajność wodociągu 431 m ³ /d
	Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	08.12.2020
Data wykonania badania	08.12.2020 – 11.12.2020

Wyniki badań					
Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹⁾
			OL - 1359	OL -1360	
^Δ Miejsce pobrania próbki:			woda podawana do sieci – SUW Lotnisko w Gozdnicy	Sieć u odbiorcy wody ul. Wojska Polskiego 5 Ośrodek Pomocy Społecznej	
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,32 ± 0,06	0,30 ± 0,06	Zalecany zakres wartości do 1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 + Apl: 2015-06 metoda C	mg /l Pt	3,0 ± 0,8	2,0 ± 0,5	---
Liczba progowa smaku (TFN)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		< 1 ²⁾	< 1 ²⁾	---
Liczba progowa zapachu (TON)	PB/LBŚ-06 wydanie 2 z dnia 04.08.2005r.		< 1 ³⁾	< 1 ³⁾	---
pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	6,7 ± 0,1 (T pomiaru: 23,8°C)	6,8 ± 0,1 (T pomiaru: 21,9°C)	6,5 – 9,5
Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888: 1999	μS/cm	224 ± 1 (T pomiaru: 25,0°C)	225 ± 3 (T pomiaru: 23,4°C)	2500

^Δ dane pozyskane od klienta¹⁾ Zgodnie z rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. z 2017 poz. 2294

Liczba za znakiem „±” oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności ok. 95% i współczynnika rozszerzenia k=2, oszacowaną bez procesu pobierania próbek.

Wartość podana przy znaku "<" oznacza, że wynik mieści się poniżej zakresu roboczego metody.

Pomiar przewodności elektrycznej uwzględnia korektę za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

²⁾ Smak/Liczba progowa smaku/TFN: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.³⁾ Zapach/Liczba progowa zapachu/TON: Akceptowalny dla laboratoryjnego zespołu oceniającego.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

Kierownik Sekcji Analiz
Instrumentalnych
11.12.20 Matuszewska
mgr inż. Kamila Matuszewska

Zatwierdził

11.12.20 M. Jędrzejko
data i podpis

Otrzymują:

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Górze: nie może być powidane inaczej, jak tylko w całości.



AB 622

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra
Oddział Laboratoryjny
Sekcja Mikrobiologii i Parazytologii

tel. /68/ 325-46-71 w.0229
fax: /68/ 351-47-96
pssezielonagora@wsse.gorzow.pl

**SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
NR OL-LMiP-1359/1360/2020
z dnia 11.12.2020**

Ilość egzemplarzy 2
Egzemplarz Nr 1
strona / stron:
1/1

Δ Nazwa klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Żaganiu	
Δ Identyfikacja zlecenia / umowy klienta	Harmonogram pobierania próbek na 2020 r.
Sygnatura wewnętrzna zlecenia/ umowy	OL-LMiP.910.5.50.2020
Informacje dotyczące pobierania próbek	Δ Data pobrania próbek: 08.12.2020
	Δ Numer protokołu pobrania: NR Zag-HK-124/20
	Δ Identyfikacja próbkobiorcy: przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu: A. Bergiel, E. Górniak
Opis, stan i identyfikacja obiektu badania	Δ Przedmiot badania: próbki wody do spożycia Próbki wody z wodociągu publicznego w Gozdnicy - wydajność wodociągu 431 m ³ /d
	Stan próbek: prawidłowy
Data dostarczenia do badania	08.12.2020
Data wykonania badania	08.12.2020 - 11.12.2020

Parametr	Metoda badawcza	Jednostka	Nr próbki		Wartość parametryczna ¹
			OL-1359	OL-1360	
			woda podawana do sieci - SUW Lotnisko w Gozdnicy		
Δ Miejsce pobrania próbki:			Sieć u odbiorcy wody, ul. Wojska Polskiego 5 Ośrodek Pomocy Społecznej		
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ 1 ml	<1	<1	Bez nieprawidłowych zmian
Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	0
Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04	jtk/100 ml	0	0	0
Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2: 2004	jtk/100 ml	0	0	0

Δ dane pozyskane od klienta

¹Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz.U. z 2017r., poz. 2294.

Wartość podana przy znakach „<”, „>” oznacza, że wynik mieści się poza zakresem roboczym metody.

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań:

STARSZY ASYSTENT
11.12.2020
mgr inż. Urszula Socha

Zatwierdził

ASYSTENT
11.12.2020
data i podpis
Aniela Kostrzewska

Otrzymują :

1. PSSE w Żaganiu (1 egzemplarz)
2. a/a

Koniec sprawozdania

Klient ma prawo do reklamacji w ciągu 21 dni od otrzymania sprawozdania.

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej
w Zielonej Górze nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości